

Project: 6022028 - Meursweg, Didam
Datum: 18 december 2023
Gebruiksfunctie: Logies

Gebied	Oppervlakte	Minimum eis	Eis ventilatie	Gelijktijdigheid
VG1	4,0 personen	12 dm³/s.pers.	48 dm³/s	48 dm³/s
Keuken		21 dm³/s.m²	21 dm³/s	21 dm³/s
Totaal			69 dm³/s	

Ruimte	Hoeveelheid	Minimum eis	Eis ventilatie	Gelijktijdigheid
VR1	4 personen	12 dm³/s.pers	48 dm³/s	48 dm³/s
VR2	1 persoon	12 dm³/s.pers	12 dm³/s	-
VR3	1 persoon	12 dm³/s.pers	12 dm³/s	-
VR3	1 persoon	12 dm³/s.pers	12 dm³/s	-
VR3	1 persoon	12 dm³/s.pers	12 dm³/s	-
Toilet	1 stuks	7 dm³/s	7 dm³/s	7 dm³/s
Badruimte	1 stuks	14 dm³/s	14 dm³/s	14 dm³/s
Totaal			69 dm³/s	

Methode van ventilatie: centrale afzuiging via punten in het toilet, de badkamer en boven de opstelplaats voor het kooktoestel (keuken). Toevoer via ventilatieroosters boven de ramen in de slaapkamers en (beperkt) en de woonkamer. Capaciteit ventilator afstemmen op maximale gelijktijdigheid en dus meer afzuigen dan de minimale toilet/badkamer/keuken.

Spuiventilatie	Eis spuiventilatie	Aanwezige spuiventilatie
Geen eisen		

